

# ZERTIFIKAT

Das  
AquaTriLight-System des Typs

„ATL DW 10“

der Aquaworx Production AG  
Rebenstrasse 124  
CH-9320 Arbon

wurde am 06.-07.08.2008 in Siegen in einem Laborversuch an einer Modellinstallation (Warmwasserkreislauf mit Zirkulation) zur Abtötung von Legionella pneumophila subsp. pneumophila eingesetzt\*. Durch das System erfolgte in sehr kurzer Zeit eine praktisch vollständige Eliminierung der eingesetzten Testkeime.

Siegen, den 25.08.2008



Dr. med. vet. Bernd Roesner  
Geschäftsführer

\* Prüfbericht vom 25.08.2008 - AquaTriLight (ATL DW10)  
Reaktor Aquaworx Production AG, SN-Nr. 08.07.0018, AquaTriLight ATL Code R1 10111 ALC,  
Volumenstrom max. 10 m<sup>3</sup>/h, Druck bis 8 bar, 230V / 7A, P max. 800 W, CE ISO 9000:2000, ÖVGW W1.463  
Ultraschalleinheit: Telsonic/Ultrasonic Type ECO8018, Ser.No. PCB7-0018-102, 230V / 10mA max.  
50/60Hz, Output 650W/1300W 80kHz